

CIRCULAR CON CONSULTA NÚMERO 1

Licitación Privada

Actuados CCT Conicet Cordoba N° 19/2019

Obra: Contratación: “OBRA: MUSEO DE ANTROPOLOGÍA - ENTREPISO - IDACOR”

Ubicación: Av. Hipólito Irigoyen N° 174- CÓRDOBA - Museo de Antropología – UNC -
Capital - Cordoba

Pregunta Nro 1

En el pliego de estructura se pide que se certifique el cálculo de estructura de la obra metálica nueva y la de hormigón existente. Donde están los planos de dicha estructura metálica y cómo podemos cotizar si después los cálculos dan que la estructura de hormigón no verifica o la estructura metálica se debe sobre dimensionar con respecto a los planos dado.

Respuesta Nro 1

El Contratista deberá desarrollar el dimensionado estructural definitivo en base a la documentación incluida en el legajo, debiendo presentar memoria de cálculo, planos, planillas y detalles constructivos, para la aprobación de la documentación por parte de la U.N.C., antes de la ejecución de los trabajos.

Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados relativos a la estructura metálica como a los elementos de fijación de la estructura metálica a la estructura de H°A° existente.-

Pregunta Nro 2

Durante el periodo de obra se liberara la planta inmediata inferior para poder trabajar en la estructura metálica.

Respuesta Nro 2

Durante la ejecución de los trabajos se acordará con las autoridades del Museo de antropología la liberación de la planta inmediatamente inferior a fin de permitir la correcta ejecución de los trabajos y mantener las condiciones de seguridad dentro del edificio.

Pregunta Nro 3

Los planos tanto de si él entre piso va en algún anexo a la casona antigua sobre calle Hipólito Irigoyen.

Si la obra va en algún anexo nuevo como se ve, se necesitarían los planos de todo el conjunto para poder analizar la logística del ingreso de materiales ya que tienen que llegar todos los perfiles al último piso.

Respuesta Nro 3

Los planos conforme a obra del edificio donde se realizaran los trabajos en archivo formato RAR. Deben solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico:

coordinadorcctcba@cordoba-conicet.gov.ar